



### Superamenti Pozzo P1 (µg/L)

Parametri	20/12/2013	24/03/2014	16/09/2014	11/09/2015	16/09/2015	11/12/2015	20/04/2016	24/07/2016	28/04/2017	25/10/2017	12/07/2018	17/04/2019	25/10/2019	24/04/2020	12/07/2020	Limiti Normativi Acque Sotterranee D.Lgs. 152/2006 All.5, Parte IV, Tab. 2 (µg/L)
Ferro	-	-	376	640	-	641	544	879	336	333	622	-	893	-	2.290	200
Manganese	2.260	248	257	340	192	6.100	2.540	1.772	533	61	249	565	4.710	713	3.270	50
Fluoruri *	-	1,57	-	-	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
1,2-Dicloropropano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68	-	1,09	0,15
Cloruro di vinile	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
Tetracloroetilene	-	-	-	-	-	1,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
Endrin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04	0,1

### Superamenti Pozzo P2 (µg/L)

Parametri	20/12/2013	24/03/2014	16/09/2014	11/09/2015	16/09/2015	11/12/2015	20/04/2016	24/07/2016	28/04/2017	25/10/2017	20/04/2018	12/07/2018	17/04/2019	25/10/2019	24/04/2020	12/07/2020	Limiti Normativi Acque Sotterranee D.Lgs. 152/2006 All.5, Parte IV, Tab. 2 (µg/L)
Ferro	-	-	1.440	3.680	-	261	43	-	-	-	-	-	-	-	-	200	
Manganese	95,7	79,6	134	193	78,3	76,3	52	-	-	-	-	-	-	-	-	50	
Fluoruri *	-	1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	
1,2-Dicloropropano	-	-	-	5,9	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	
Cloruro di vinile	-	-	-	17,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
2 Solventi Organici Alogenati	-	-	-	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	

### Superamenti Pozzo P3 (µg/L)

Parametri	20/12/2013	24/03/2014	16/09/2014	11/09/2015	16/09/2015	20/04/2016	24/07/2016	28/04/2017	25/10/2017	20/04/2018	12/07/2018	17/04/2019	25/10/2019	24/04/2020	12/07/2020	Limiti Normativi Acque Sotterranee D.Lgs. 152/2006 All.5, Parte IV, Tab. 2 (µg/L)
Ferro	-	250	2.170	480	3.230	383	1.853	1.596	2.623	1.902	6.060	4.830	6.450	5.430	2.740	200
Manganese	135	242	94	87	218	226	381	444	345	579	798	1.220	1.980	2.520	1.290	50
Fluoruri *	-	1,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
1,2-Dicloropropano	-	-	-	-	-	4,8	2,3	-	3,8	6,8	6,64	5,12	6,63	3,88	0,15	
1,4-Diclorobenzene	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	0,53	0,781	0,649	0,906	-	0,5	
Cloruro di vinile	-	1,4	-	-	-	11	-	-	3,2	2,6	1,23	1,25	1,4	0,923	0,5	
2 Solventi Organici Alogenati	-	-	-	-	-	17	-	-	11	-	-	-	-	-	10	

\* i superamenti del parametro "Fluoruri" non sono rappresentati graficamente in quanto sporadici e poco significativi

**LEGENDA**

POZZI SPIA ESISTENTI

**S.A.P.NA. SpA**  
 Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

## DISCARICA DI PAENZANO 1 LOCALITA' SCHIAVA NEL COMUNE DI TUFINO (NA)

### PIANO DI CARATTERIZZAZIONE

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO	<b>geol. A.M. Patelli</b> <b>ing. D. Ruggiero</b> <b>geom. P. Forte</b>		Firma
GRUPPO DI LAVORO	<b>Ufficio Tecnico S.A.P.NA.</b>		
TITOLO: TAVOLA 3	<b>Ubicazione Pozzi Spia Esistenti e Superamenti</b>		
SCALA: 1:1000	Rev.	Data Emissione	Descrizione della revisione
	00	Febbraio 2020	
	01	Maggio 2021	
	02		
	03		
	04		
Codice Commessa	Tipo Progettazione	Tipo Elaborato	Numero Progressivo
			Pagine Complessive

