



ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI  
CANCELLI TELECOMANDATI - PORTE AUTOMATICHE - SOLLEVATORI PER AUTO

Cod. Cli. 2733

SPETT.LE  
SAP.NA. SISTEMA AMBIENTE  
PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.  
PIAZZA MATTEOTTI 1  
80133 NAPOLI (NA)

Prev. n. 2022/040-246

NAPOLI, 14/04/2022

**Oggetto: Lavori al Vs. impianto.**

00289701- S.A.P.NA. VIA PONTE DEI FRANCESI 37/E SC.A - Impianto 2708 - Matricola ASC/NA  
121/2008

A seguito della verifica ispettiva effettuata dall'ingegnere dell'Ente di Controllo, con la presente ci  
pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per i seguenti lavori e forniture necessarie per ottemperare  
alle prescrizioni di cui al verbale redatto in data 26/06/2019:

**Descrizione dei lavori:**

**Osservazione 1- Si ripete: La tubazione idraulica flessibile ha raggiunto i dieci anni di età  
(D.M. 1635/79). (Data tubazione 10/07/2007)**

**SOSTITUZIONE TUBAZIONE IN GOMMA DALLA CENTRALINA AL CILINDRO**

Smontaggio della vecchia tubazione.

Sostituzione tubazione in gomma per l'adduzione dell'olio dalla centralina al cilindro.

(L'importo è comprensivo degli oneri per lo smaltimento ai rifiuti speciali della vecchia tubazione)

**Osservazione 2 - si ripete: Il teleallarme funziona in maniera non ottimale (linea telefonica  
assente)**

**APPLICAZIONE DI INTERFACCIA GSM AL DISPOSITIVO BIDIREZIONALE IN CABINA.**

Nuova linea di alimentazione e nuova linea telefonica dal modulo GSM posto nel vano corsa ultimo piano,  
al locale macchina posto a Piano Terra.

Programmazione dei numeri telefonici.

**N.B. 1 - Si fa riserva per il regolare funzionamento del dispositivo telefonico bidirezionale  
che potrà essere verificato solo dopo la riattivazione della linea telefonica.**

**N.B. 2 - Sarà Vs. cura fornirci la scheda telefonica da inserire nell'apparecchiatura e sarà Vs.  
cura provvedere per tempo alla ricarica della scheda pena l'impossibilità di inviare la  
chiamata di soccorso con tutte le conseguenze del caso.**

**Osservazione 3 - si ripete: Il sistema di apertura di emergenza delle porte di piano funziona  
in maniera non ottimale (a piano terra)**

**SOSTITUZIONE CONGEGNO CHIAVE EMERGENZA PIANO TERRA**

Fornitura e posa in opera di nuovo congegno per chiave emergenza la piano terra.

Prev. n. 2022/040-246 - 1 di 2



NAPOLI 80132  
Uffici e Stabilimento  
Rampe Brancaccio, 61/D  
Tel. 081 41.80 33 - 081 40 47 64  
Fax 081 40.06 67

SALERNO 84100  
Agenzia:  
Via Ripa, 7  
Tel. 089.22 78 66

NAPOLI 80132  
Sede Legale:  
Via Toledo, 265

SOA GROUP

n.23436/11/00

Cat. 0S4

Class. III

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO  
PER ASCENSORI E MONTACARICHI





ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI  
CANCELLI TELECOMANDATI - PORTE AUTOMATICHE - SOLLEVATORI PER AUTO

**Osservazione 4 - si ripete: Il blocco meccanico delle porte di cabina è rotto**

**SOSTITUZIONE BLOCCO MECCANICO PORTE CABINA**

Fornitura e posa in opera di nuovo blocco meccanico alle porte cabina.

**Osservazione 5 - Si ripete: La fermata a p -1 è temporaneamente disabilitata e c'e un ostacolo allo sbarco.**

**RIPRISTINO FERMATA PIANO -1 PREVIO:**

Eliminazione muretto ostacolo al piano -1.

Revisione e pulizia della sospensione del piano -1.

Pulizia delle ante porte piano -1 e trattamento con antiruggine della zona inferiore delle porte.

Nuovo contatto grembiule cabina.

Pulizia fossa.

INOLTRE OCCORRE:

**CELLULA FOTOELETTRICA**

Fornitura e posa in opera di una nuova cellula fotoelettrica previo applicazione di nuovo amplificatore a transistor per cellula fotoelettrica per il comando delle porte automatiche.

Pulizia dei vetri dell'incastellatura vano ascensore

Pulizia delle porte di cabine e dei piani in vetro

Pulizia delle parti in acciaio della cabina e delle porte dei piani con prodotto specifico

**ESCLUSO A VS. CARICO:**

**ELIMINARE LE CAUSE DI INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA**

**N.B. LA MANCATA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE RISCOINTRATA ALLA PROSSIMA VERIFICA COMPORTERA' IL FERMO IMPIANTO**

**N.B. A CAUSA DELLA PROLUNGATA ESCLUSIONE DELLA FERMATA DEL PIANO -1 PER LE INFILTRAZIONI DI ACQUA, SI FA RISERVA PER EVENTUALI ULTERIORI LAVORAZIONI CHE DOVESSERO EMERGERE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI SUDDETTI LAVORI**

Importo lavori

C 3.420,00 + IVA  
(TREMILAQUATTROCENTOVENTI/00) + IVA

TIPO DI PAGAMENTO: SALDO A LAVORI ULTIMATI

VALIDITA' OFFERTA

14/05/2022

Restiamo in attesa di Vs. gradito ordine e frattanto distintamente Vi salutiamo.

Prev. n. 2022/040-246 - 2 di 2



NAPOLI 80132

Ufficio e Stabilimento

Rampe Brancaccio, 61/D

Tel. 081 41.80.33 - 081 40.47.64

Fax 081 40.06.67

SALERNO 84100

Agenzia:

Via Ripa, 7

Tel. 089 22.78.66

NAPOLI 80132

Sede Legale:

Via Toledo, 265

SOA GROUP

n.23436/11/00

Cat. 0S4

Class. III

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO  
PER ASCENSORI E MONTACARICHI





ASCENSORI - MONTACARICHI - SCALE MOBILI  
CANCELLI TELECOMANDATI - PORTE AUTOMATICHE - SOLLEVATORI PER AUTO

Spett.le  
**SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA  
DI NAPOLI S.P.A.**  
PIAZZA MATTEOTTI 1  
80133 NAPOLI

Napoli, lì 14/04/2022

Oggetto: SAP.NA. S.P.A. Immobile in Napoli, Via Ponte dei Francesi n. 37/E  
Offerta economica servizio di manutenzione di n. 1 impianto elevatore  
n. 2708 - matricola ASC/NA 121/2008

Il sottoscritto **STEFANO BONAVOLONTA'** nato a **NAPOLI** il **11/02/1966** in qualità di amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa **ASCENSORI BONAVOLONTA' S.R.L.** con sede legale in Napoli Via Toledo n. 265 e direzione tecnica e uffici in Napoli Via Rampe Brancaccio n. 61/d, codice fiscale/partita IVA n. **01602990630**, premesso che con il contratto MEPA 377428 - CIG. ZC211A7F68 è stato affidato il servizio di manutenzione per un periodo di 36 mesi,

#### D I C H I A R A

di essere disponibile ad eseguire il servizio di manutenzione ordinaria con visite trimestrali all'impianto elevatore in oggetto agli stessi prezzi, patti e condizioni, come di seguito specificato:

**CANONE MANUTENZIONE ANNUO**

**€ 722,00 oltre IVA**  
(settecentoventidue/00 oltre iva)

**IMPORTO PER LE PRESTAZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA BIENNALE  
DA PARTE DELL'ORGANISMO NOTIFICATO**

**€ 135,83 oltre IVA**

In fede



**NAPOLI 80132**  
Uffici e Stabilimento  
Rampe Brancaccio, 61/D  
Tel. 081 41.80.33 - 081.40.47.64  
Fax 081 40 06.67

**SALERNO 84100**  
Agenzia.  
Via Ripa, 7  
Tel. 089 22 78 66

**NAPOLI 80132**  
Sede Legale:  
Via Toledo, 265

SOA GROUP  
n. 23436/11/00  
Cat. 054  
Class. III

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO  
PER ASCENSORI E MONTACARICHI

